

Zákazník:

EASTMAN SOKOLOV a.s.

Tovární 2095  
Sokolov  
Česká republika

Název zakázky:

## Úpravy kotle K13 pro zajištění minimálního výkonu Oprava přední membránové stěny

Parametry kotle:

Parní výkon	50	t/h
Teplota	445	°C
Tlak	37,3	bar

Kotel K 13 DUKLAFLUID



Cíl úpravy:

- dosažení minimálního výkonu 10 t/h
- emise v limitech platné legislativy
- zvýšení spolehlivosti provozu kotle

Rozsah dodávky:

- Technické řešení
- Projekt
- Dodávka
- Montáž
- Uvedení kotle do provozu
- Optimalizace regulací
- Prokázání parametrů

Forma dodávky:

"NA KLÍČ"

Termín realizace:

7 ÷ 8/2004

