

Zákazník: ET – mont group, s.r.o.

Název zakázky: Dodávka ohříváku vody za kotel BK 8 -T80

Parametry zařízení:

Tepelný výkon výměníku (při výkonu kotle 8 t/h)	380 kW
Teplota vody na vstupu	105 °C
Teplota vody na výstupu	145 °C
Teplota spalin na vstupu	260 °C
Teplota spalin na výstupu	130 °C
Tlaková ztráta na straně spalin	180 Pa
Tlaková ztráta na straně vody	2200 Pa
Vodní objem	140 l
Konstrukční tlak	14 bar(g)



Rozsah dodávky:

- Výrobní dokumentace
- Dodávka
- Průvodní technická dokumentace
vč. prohlášení o shodě



Termín realizace: 7/2010 – 9/2010

Kontaktní osoba: Ing. Jan Blaník
tel.: 737 238 419
e-mail: blanik@etmont.cz
Bc. Jiří Kotara - PM
tel.: 596 699 383, 733 641 398
e-mail: kotara@etmont.cz

