

Investor: Tamil Nadu Electricity Board - Indie

Zákazník: Škodaexport, a.s.

Název zakázky: Oprava bloku II 60 MW

Parametry bloku:

Jmenovitý parní výkon kotle	240 t/h
Jmenovitý tlak	95 bar
Jmenovitá teplota	540 °C
Palivo	hnědé uhlí
Jmenovitý výkon TG	60 MW



Rozsah dodávky:

- zpracování prováděcího projektu část elektro
- zpracování prováděcího projektu část SKŘ
- zpracování projektu 1. najetí
- koordinace a provádění IZ a funkčních zkoušek bloku
- uvedení bloku do provozu
- seřizovací provoz bloku
- komplexní vyzkoušení bloku
- technická pomoc při garančních měření bloku



Termín realizace: 1/2005 – 4/2006