

Investor: SEP Bratislava a.s.

Zákazník: Škoda Praha a.s.

Název zakázky: Zkoušky a uvádění do provozu sekundární části JE Mochovce
I. blok 2 x 220 MW, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Parametry turbosoustrojí:

Jmenovitý výkon	220 MWe
Jmenovitý tlak páry na vstupu	4,61 MPa
Jmenovitá teplota páry na vstupu	255 °C

Rozsah dodávky:

- Koordinace montáže část elektro
- Koordinace montáže část SKŘ
- Provedení IZ a funkčních zkoušek
- Řízení uvedení do provozu
- Vedení provozu
- Komplexní vyzkoušení

Termín realizace: 1997 - 1999

